CNBOP-PIB

PCA Polskie Centrum Akredytacji
Certyfikacja Wyrobów
AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3940/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie

stwierdza, że wyrób: **Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu EUROPANEL LED**
Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez: **Luxiona Poland S.A.**
Jacentów 167
27-580 Sadowie

w zakładzie produkcyjnym: **Luxiona Poland S.A.**
Jacentów 167
27-580 Sadowie

spełnia wymagania: **pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 4980/2018 z dnia 26.11.2018 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1884/BA/19 z dnia 27.02.2020 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3940/DC/CNBOP-PIB/2020.

Okres ważności świadectwa: od **25.03.2020 r.** do **24.03.2025 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 25 marca 2020 r.

DC/D-21/21.08.2018

CNBOP-PIB

PCA Polskie Centrum Akredytacji
Certyfikacja Wyrobów
AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3940/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu EUROPANEL LED w odmianach:

oprawy z własnym zasilaniem:

nazwa oprawy	*strumień świetlny [lm]*	*rodzaj klosza*	*kod Produ-centa*	*zasilacz*	*ramka*	*stopień IP*	*autonomia [h]*	*rodzaj pracy*	*wykonanie*	*barwa światła*
EUROPANEL LED	3600 5800	PLX MICRO- PRM	LX	E EDD	04 21 25 34	IP20/44 IP20/54	1 3	J C	AT CT	830 840 940

UWAGA! Oprawy z własnym zasilaniem mogą być opcjonalnie wyposażone w układ grzejny HTR 25, wówczas na końcu oznaczenia odmiany występuje zapis „TERMOSTAT".

oprawy zasilane centralnie:

nazwa oprawy	*strumień świetlny [lm]*	*rodzaj klosza*	*kod Produ-centa*	*zasilacz*	*ramka*	*stopień IP*	*wykonanie*	*barwa światła*
EUROPANEL LED	3600 5800	PLX MICRO- PRM	LX	E EDD	04 21 25 34	IP20/44 IP20/54	CB ST CB-ADN	830 840 940

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 25 marca 2020 r.

CNBOP-PIB

PCA Polskie Centrum Akredytacji
Certyfikacja Wyrobów
AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3940/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu EUROPANEL LED

Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

Typ	EUROPANEL LED	
	Z - zasilana centralnie (odmiany w wykonaniach: CB-ST, CB-ADN);	X - z własnym zasilaniem (odmiany w wykonaniach: AT, CT);
Tryb pracy	0 – zasilana nieciągle; 1 – zasilana ciągle;	0 – zasilana nieciągle (tryb pracy C); 1 – zasilana ciągle (tryb pracy J);
Urządzenia	E - z nie wymienną lampą/lampami;	A - zawiera urządzenia testujące; E - z nie wymienną lampą/lampami; F - urządzenie automatycznego testowania zgodne z IEC 61347-2-7, oznaczane EL-T *(dot. wyłącznie opraw w wykonaniu AT)*;
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 - 1 godzina czasu pracy awaryjnej; 180 - 3 godziny czasu pracy awaryjnej *(nie dotyczy opraw wyposażonych w HTR25);*
Znamionowe napięcie zasilania	230 V AC 50 Hz; 230 V DC;	230 V AC 50 Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP20/44 *lub* IP20/54	
Źródło światła	moduł LED	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak – dioda LED
Przystosowana do piktogramów	nie	
Sposób zamocowania	wbudowywana	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	metal (korpus), tworzywo sztuczne (przesłona)	
Oprawy z własnym zasilaniem są przeznaczone do systemów automatycznego testowania zgodnie z normą PN-EN 62034:2012.		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm:

- *PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-11,*
- *PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02.*

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 25 marca 2020 r.